

CB500

**CENTRU DE COMANDĂ (5 ZONE) 230 V  
GHID RAPID**

MULTI-LANGUAGE



• MANUAL •

Producător SALUS Controls plc  
Units 8-10, Northfield Business Park,  
Forge Way, Parkgate Rotherham,  
S60 1SD, United Kingdom

Importator: Salus Controls European  
Distribution  
Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, piętro 6,  
01-748 Warszawa, Poland

Distribuitor: SALUS Controls Romania  
str. Orăștiei, nr 10, Clădirea D14  
Modul 7 și 8, Etaj 1, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Email: tech@salus-tech.com

**www.saluscontrols.com**

SALUS Controls is a member of the Computime Group.




07/2026

**Descrierea centrului de comandă**

1. Siguranță 5 x 20 mm T10A
2. Alimentare
3. Funcția Regim de noapte
4. Setări jumper

5. Ieșirea cazanului (liber de potențial)
6. Ieșire pompă de căldură / chiller (liber de potențial)
7. Intrare pentru schimbarea automată a modului încălzire / răcire (liber de potențial)
8. Intrare senzor punct de rouă (liber de potențial)

9. Ieșire pompă (AC 230V)
10. Ieșiri actuatoare (AC 230V)
11. Intrări termostat
12. Intrare modul de extensie CB500X

**Introducere**

Centrul de comandă CB500 este elementul principal al sistemului de control al încălzirii / răcirii prin pardoseală. Are un modul încorporat care controlează sursele de căldură și frig. Centrul de comandă vă permite să controlați 5 zone diferite. Numărul de zone controlate poate fi mărit până la 15 zone folosind module de extensie CB500X (Centrul de comandă principal CB500 + două module de extensie CB500X). Fiecare zonă individuală poate fi acționată de un termostat. Termostatele necesită o sursă de alimentare de 230V, alimentarea trebuie făcută direct din centrul de comandă. CB500 are ieșiri liber de potențial concepute pentru a acționa un cazan, o pompă de căldură sau un chiller. Vă permite să comutați între modul de încălzire și modul de răcire. Este echipat cu ieșiri de 230V pentru o pompă și actuator. Clemele rapide oferă o instalare rapidă și convenabilă. Centrul de comandă este proiectat să funcționeze cu actuatore de tip NC (normal închise). Se recomandă instalarea aparentă sau pe șină DIN.

**Conformitatea produsului**

Acest produs respectă cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivelor: GPSR 2023/988, EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/UE, REACH SVHC 251 1907/2006, RoHS 2017/2102 și RoHS 2015/863/UE de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

**Garanția produsului**

Produsul CB500 dispune de 5 ani garanție. Pentru a descărca certificatul de garanție corespunzător produsului dumneavoastră, vă rugăm să accesați: [www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus](http://www.saluscontrols.com/ro/garantiile-salus).

**Informații de siguranță**

A se utiliza în conformitate cu reglementările naționale și europene. Dispozitivul este destinat exclusiv utilizării în interior în condiții uscate. Produs numai pentru uz interior. Instalarea trebuie să fie efectuată de o persoană în conformitate cu reglementările naționale și europene. Înainte de a încerca să configurați și să instalați, asigurați-vă că CB500 nu este conectat la nici o sursă de alimentare. Instalarea trebuie efectuată de o persoană calificată.

**Informații tehnice**

|                                                                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentare                                                              | 230 V AC 50 Hz                                                                                                                                 |
| Sarcina totală max                                                      | 7 (2) A                                                                                                                                        |
| Sarcina totală maxima pentru Pompă / Cazan / Pompă de căldură (Chiller) | 5 (2) A                                                                                                                                        |
| Intrări                                                                 | Schimbare mod încălzire / răcire (liber de potențial)<br>Senzor punct de rouă                                                                  |
| Ieșiri                                                                  | Ieșire cazan (liber de potențial)<br>Ieșire pompă de căldură / Chiller (liber de potențial)<br>Comanda pompei (AC 230V)<br>Actuatore (AC 230V) |
| Dimensiuni [mm]                                                         | 270 x 110 x 55                                                                                                                                 |

**1. Siguranță**

**Notă:** Înlocuiți siguranța numai atunci când centrul de comandă este deconectat de la sursa de alimentare.


Siguranța principală se află sub capacul cutiei de lângă bornele de alimentare și asigură centrul de comandă și dispozitivele conectate la aceasta. Utilizați siguranțe din tub ceramic ROHS 250V (5x20mm) cu curent nominal maxim 10A. Pentru a înlocui siguranța, îndepărtați suportul pentru siguranțe cu o șurubelniță plată și scoateți siguranța.

**2. Alimentare**

Alimentarea centrului de comandă este de 230 V ~ 50 Hz.

Instalarea cu cablu cu trei fire trebuie efectuată în conformitate cu reglementările în vigoare.

LED-ul roșu va indica faptul că centrul de control este conectat la sursa de curent.

**3. Funcția Regim de noapte**


Funcția NSB face posibilă trecerea automată de la regim de zi la regim de noapte la termostatele neprogramabile (cu funcție NSB) printr-un termostat programabil conectat la același contact de pe centrul de comandă sau de pe modulul de extensie. Temperatura regimului de zi/noapte este setată pentru fiecare termostat individual. Termostatul programabil, de ex. instalat în sufragerie, trimite un semnal către termostatele neprogramabile prin centrul de comandă (prin fire). Apoi, termostatele neprogramabile reduc automat temperatura de referință în funcție de valoarea definită pe fiecare. Contactul pentru funcția regim de noapte este marcat cu pictograma ceasului - toate contactele pentru funcția regim de noapte sunt conectate împreună în centrul de comandă. Funcția regim de noapte funcționează numai într-un sistem cu 4 fire (vezi diagramele de conectare).

**4. a) Selecția pompă de căldură / chiller**

Când conectați ieșirea HP/CHILLER la o sursă externă de căldură / răcire, acordați atenție setării jumperului responsabil pentru ieșirea HP/CHILLER.

„Când jumperul este setat la poziția, HP” (setare din fabrică), ieșirea HP / CHILLER (releu liber de potențial) este activată / dezactivată de fiecare dată când termostatul pornește (oprește) încălzirea sau răcirea. Când jumperul este setat în poziția „CHILLER”, ieșirea HP / CHILLER (releu liber de potențial) este activată / dezactivată numai atunci când CB500 este în modul răcire (vezi capitolul 7) și termostatul cere (nu cere) răcire”.

Setarea din fabrică a jumperului este HP

**4. b) Post funcționare a sursei de căldură / răcire (ieșiri BOILER și HP / CHILLER)**

Acest jumper setează timpul de întârziere a opririi ieșirilor BOILER și HP / CHILLER.

Când jumper-ul este setat pe poziția „0 MIN” (setare implicită), atunci ieșirea BOILER (cazan) și HP / CHILLER (pompa de căldură / chiller - liber de potențial) sunt dezactivate imediat când termostatele încetează cererea de încălzire sau răcire. Când jumper-ul se află în poziția „15 MIN”, ieșirile BOILER și HP / CHILLER (liber de potențial) sunt dezactivate la 15 minute după ce termostatele încetează cererea de încălzire sau răcire.

**VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI:**

Dacă jumperul este setat pentru oprire întârziată de 15 minute, trebuie să asigurați fluxul hidraulic prin sistem atunci când toate actuatorele sunt închise. Folosiți o supapă de bypass sau o butelie de egalizare.

**5. Ieșire CAZAN**

Contacte ON/OFF cazan (conform manualului cazanului)



Ieșirea BOILERULUI - aceasta este o ieșire liber de potențial (COM / NO) care controlează cazanul. Dacă unul dintre termostatele conectate la centrul de comandă trimite un semnal de încălzire, ieșirea BOILER este activată după o întârziere de 3 minute. Dacă toate termostatele conectate la centrul de comandă nu mai solicită încălzire, atunci ieșirea BOILER este dezactivată - semnal pentru oprirea cazanului (ieșirea BOILER poate funcționa cu 0 min sau 15 min întârziere - vă rugăm să consultați capitolul 4b).

Când ieșirea cazanului este activată, LED-ul este verde fix.

**6. Ieșire pompă de căldură / chiller**

Ieșirea liber de potențial HP / CHILLER (COM / NO) este special proiectată pentru a lucra cu o sursă de încălzire și răcire (Pompe de căldură) sau numai răcire (CHILLER). Dacă unul dintre termostatele conectate la centrul de comandă trimite un semnal pentru încălzire sau răcire, ieșirea HP / CHILLER este activată după o întârziere de 3 minute. Dacă toate termostatele conectate la centrul de comandă nu mai solicită încălzire sau răcire, ieșirea HP / CHILLER este dezactivată, permițând oprirea pompei de căldură sau a chiller-ului (ieșirea HP / CHILLER poate funcționa cu o întârziere de 0 min sau 15 min - vă rugăm să consultați capitolul 4b). Poate să funcționeze în modulele de încălzire și răcire sau numai în modul de răcire (consultați capitolul 4a).

Când ieșirea pompei de căldură / chillerului este dezactivată, LED-ul este verde fix.

7. Intrare schimbare mod încălzire / răcire



Când contactul încălzire / răcire este deschis - aceasta înseamnă că CB500 funcționează în modul de încălzire.  
Când contactul încălzire / răcire este închis - aceasta înseamnă că CB500 funcționează în modul de răcire.

**NOTĂ:** În modul de răcire, ieșirea BOILER este dezactivată. Ieșirea HP / CHILLER este activată / dezactivată în funcție de setarea jumperului HP / CHILLER (consultați capitolul 4a).

|  /  | Dioda                                                                                      | Mod                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Contacte deschise                                                                   |  Roșu     |  Încălzire |
|  Contacte închise                                                                    |  Albastru |  Răcire    |

8. Intrare senzor punct de rouă




Dacă instalația este echipată cu un senzor de punct de rouă, acesta trebuie conectat la intrarea DEW POINT. Când se detectează condens (contactul DEW POINT închis), ieșirile PUMP și HP / CHILLER sunt oprite imediat pentru a preveni deteriorarea podelei. Intrarea DEW POINT este activă numai în modul de răcire.



Când contactul de intrare al senzorului de punct de rouă este închis, LED-ul este roșu fix.


9. Ieșire Pompă/ Valvă



Ieșire PUMP - **aceasta este o ieșire de 230V AC** care controlează pompa sistemelor de încălzire și răcire. Dacă unul dintre termostatele conectate la CB500 solicită încălzire / răcire - ieșirea PUMP va fi activată după 3 minute. Dacă toate termostatele conectate la CB500 nu mai solicită încălzire / răcire - ieșirea PUMP va fi dezactivată după 3 minute.



Când ieșirea PUMP este activată, LED-ul este verde fix.




 **Avertizare:**

Înainte de a începe instalarea, deconectați sursa de alimentare de 230V!

10. Conexiune actuatoare

Cablurile actualelor trebuie conectate la clemele rapide din zonele respective. Sarcina maximă de curent pentru fiecare zonă este proiectată pentru a controla până la 6 actuatori cu o putere de 2W fiecare. Dacă aveți mai mulți actuatori într-o zonă, ar trebui utilizat un releu suplimentar pentru a vă asigura că ieșirea actuatorilor nu va fi supraincărcată.

Exemplu bazat pe actuatorii T30NC 230 V.






**Notă:** În funcție de starea de încălzire / răcire a termostatlui - 230 V c.a. pot apărea pe ieșirea actualelor.






11. Conexiune termostate




• Conectarea termostatelor din seria EXPERT NSB, HTR sau BTR



• Conectarea unui termostat 230 V la centrul de comandă CB500 (de ex. SQ610)



• Conectarea unui termostat alimentat cu baterii ON/OFF cu contacte COM / NO libere de potențial (de ex. 091FL, RT310, RT510)



|                                                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| L                                                                                   | Contact 230 V                          |
| N                                                                                   | Neutru                                 |
|  | Contact pentru funcția Regim de noapte |
| SL (↑)                                                                              | Semnal de control 230 V                |




**Notă:** În seriile de produse NSB, HTR, ERT, BTR urmați descrierea contactelor interschimbabile:

↑ = SL  
⌚ = NSB

Instalare



Scoateți capacul centrului de comandă.



Îndepărtați bucata de izolație corespunzătoare de pe fire.



Conectați firele în clemele rapide, conform diagramei de cablaj. Puteți rula firele prin tunelul aflat sub carcasa centrului de comandă.




Pentru siguranță, utilizați banda de fixare pentru a preveni alimentarea cu energie electrică / firele termostatelor să cadă.

12. Conexiune între CB500 and CB500X

Dacă este necesar să se mărească numărul de zone ale cutiei de comandă CB500, se pot conecta unitățile CB500 și CB500X folosind conectorul EXTENSION.

Alimentarea cu curent alternativ de 230 V este furnizată exclusiv către cutia de comandă principală CB500. Se pot conecta maximum trei module de extensie CB500X la intrarea EXTENSION a cutiei de comandă principale CB500, utilizând un cablu cu 4 fire (230 V) – vă rugăm să acordați atenție marcajelor bornelor. Toate termostatele conectate la CB500 sau CB500X influențează modulul de sistem care controlează sursele de încălzire/răcire din cutia de comandă principală CB500 .



Lungimea maximă a cablului între CB500 și CB500X sau între două module de extensie CB500X nu trebuie să depășească 0,5 metri.

\*Cablurile mai lungi pot provoca probleme de comunicare.



**ATENȚIE!**

NU conectați sursa de alimentare la intrarea de alimentare a CB500X atunci când aceasta este conectată împreună cu CB500. Intrarea de alimentare a CB500X trebuie utilizată numai atunci când extensia cutiei de comandă funcționează ca dispozitiv autonom.