

**SALUS CONTROLS**  
Model: HTR-RF(20)  
Quick Guide

PRODUCER:  
SALUS Controls Plc Units 8-10  
Northfield Business Park Forge  
Way, Parkgate, Rotherham S60  
1SD, United Kingdom

www.saluscontrols.com

Computime

SALUS Controls is a member of the Computime Group  
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.  
Issue date: 03 2021  
Version: 1

CE EAC

### Описание

HTR-RF(20) е безжичен електронен регулатор на температура, за подово отопление. В локален режим работи съвместно с координатор CO10RF, в онлайн режим - със системата SALUS Smart Home (UG600/UGE600).

**Съответствие на продукта**  
Този продукт отговаря на основните изисквания и разпоредби на Директиви 2014/53/EU и 2011/65/EU. Пълния текст на Декларацията за съответствие може да видите на адрес: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)  
2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

**Информация за безопасност**  
Използвайте съгласно приложимите правила. За употреба в затворени помещения. Не мокрете устройството. Изключете захранването и използвайте мек сух плат за почистване. **Важно:** Винаги изключвайте захранването преди инсталация или монтаж на всички компоненти, които изискват захранване от 230V AC 50 Hz.

### Увод

HTR-RF(20) представлява безжичен мануелен собен термостат, който се използва за подово отопление и е съвместим с CO10RF координатор и в Online режим с SALUS Smart Home системата (UG600/UGE600).

### Усъглашеност на производа

Овај производ је усоглашен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама из Директива 2014/52/EU и 2011/65/EU. Комплетан текст о ЕУ Директивата Усоглашености достапан је на интернет страници: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)  
2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

**Сигурносне информације**  
Користите производ у складу са регулативама. Предвиден је само за унутрашњу употребу. Чувајте Ваш производ комплетно сувом. Изключите производ пре било каквог чишћења сувом крпом. **Напомена:** Увек изолујте главно напajање пре инсталације или неког рада на било којој компоненти која захтева напajање од 230V AC 50Hz.

### Увод

HTR-RF(20) је брезични собни термостат, к се употребља за тално огревање и је компатибилан, в начину без повезаве, (offline) з координаторем RCO10RF и в начину з повезаво (online) з преходом UGE600 SALUS Smart Home system.

**Складност изделка**  
Та издеке је складен з биственими захтевима и другим истрезним и долочбама Директив 2014/53/EU и 2011/65/EU. Celotno besedilo Izjave о складности ЕU је на волжо на сплетнем наслову: [www.skladnost.saluscontrols.eu](http://www.skladnost.saluscontrols.eu)  
2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

**Варностне информације**  
Упорабљајте у складу з предписи. Само за нотранжо uporabo. Napravo imejte popolnoma suho. Pred čiščenjem naprave s suho krpo, odklopite napravo. Opomba: Pred nameštanjem ali vzdrževanjem vedno izklopite omrežno napajanje vseh komponent - 230V AC 50Hz.

### Увод

HTR-RF(20) jest sobni regulator prikladan za bežično upravljanje grijanjem pomoću samo središnje trake KLO8RF. Da bi regulator mogao upravljati preko Interneta pomoću mobilne aplikacije SALUS Smart Home (Način Online), treba ga spojiti s internetskom kapijom UGE600 (prodaje se zasebno). Tada u aplikaciji, regulator ima mogućnost kreiranja rasporeda. Regulator se također koristiti bez spoja s Internetom (način Offline), ipak treba pamtiti da njegova komunikacija s drugim uređajima mora se odvijati preko koordinirajuće jedinice CO10RF.

**Усклађеност производа**  
Производ је усклађен са слједечим ЕU директивата: 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2011/65/EU. Potpuna informacija se nalazi на web stranici [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)  
2405MHz-2480MHz; <14dBm (Zigbee)

**Напомена!**  
Овај документ је скраћена verzija korisničkih uputa те rukovanja с производом и представља njegove најважние функције и значајке. Detaljne informacije су dostupne у punoj verziji uputa, која се dostavlja zajedno с производом или је dostupna на adresи [www.salus-controls.pl](http://www.salus-controls.pl) те у cilju pravilne instalacije и rukovanja с производом обавезна је njezina primjena.

**В комплекта** **Садржај kutije**

**Усебина emballаже** **Садржај pakiranja**

HTR-RF(20) Регулатор  
HTR-RF(20) Термостат  
HTR-RF(20) термостат  
Regulator HTR-RF(20)

Кратко ръководство  
Кратко упутство  
Hitri vodič  
Korisničke upute

2 x AA алкални батерии  
2 x AA алкалне батерии  
2 x AA алкалне батерии  
2 x AA батерии

2 x монтажни винтове  
2 x завртњи за фиксирание  
2 x притрдитвена вика  
2 x монтажни шарафови

### Увод

HTR-RF(20) je bežični manualni sobni termostat koji se koristi za podno grijanje i kompatibilan je u Offline režimu sa CO10RF koordinатором и у Online režimu sa SALUS Smart Home sistemom (UG600/UGE600).

### Първоначална инсталация

**Информације о прекривању**


**Свеобухватне информације**  
**Орче информације**

**За справка:** Изображението вляво обяснява връзката между температурната скала и скалата за синхронизация. Използва се при първоначалната настройка на устройството или в случай на загуба на връзката. Моля не отлепяйте стикера преди да завършите първоначалните настройки.

**За референцу једино:** Слика лево објашњава корелацију између температуре скале и скале упаривања. Користи се за почетно подешавање или у случају грешке изгубљене везе. Молимо Вас чувајте налепницу док се не заврши инсталација.

**Само за референцу.** Слика на леви разлага корелацију међу температурно лествицу и скало за сезнанјанје. Упорабља се за зачетно наставете али в примеру напаке изгубљене повезаве. Просимо, да налепко шраните, доклер наместите ни коңчања.

**Искључиво у информативним циљевима.** Слика на лиевој страни објашњава везу између скалом температуре и скалом упаривања. Она је корисна код поступка конфигурације или у случају грешке губитка везе. Препорућа се сачувати налепницу, док инсталација није завршена.



**LED Индикација** **LED Индикација**

**LED индикација** **Индикатори LED диоде**

LED	Описание	LED	Знаčenje
	<b>Пређи синхронизација</b>		<b>Пре упаривања</b>
☀️	Очаква присеђинавање към мрежата	☀️	Чекане на придруживању мрежи
●	Успешно присеђинавање към мрежата	●	Успешно придруживање мрежи
●	*Синхронизацијата е завършена	●	*Завршено Упаривање
🌱	Успешен избор на клемна шина	🌱	Избор броја на централни ОК
🌱	Успешен избор на група	🌱	Избор броја групе на централни ОК
🌱	Успешен избор на зона	🌱	Избор броја зоне centrale ОК
🌱	Идентификација ВКЛ.	🌱	Процес идентификације ON
	<b>Грешки</b>		<b>Кодови Грешака</b>
☀️	Загуби връзка с CO10RF/ KLO8RF/ UGE600	☀️	Изгубљена конекција са CO10RF / KLO8RF / UGE600
☀️	HTR-RF(20) нулирани настройки	☀️	HTR-RF(20) је ресетован
☀️	Батеријата пада	☀️	Слаба батерија
☀️	Сензор не е свързан или е окъсен	☀️	Вадушни сензор је кратак или прекинут
☀️	Неуспешна синхронизација	☀️	Упаривање није успело
☀️	Грешка, поради добаване на два HTR-RF(20) към една и съща зона	☀️	Грешка приликом покушаја додavanja два HTR-RF(20) на исти Zonu Centrale.
☀️	- Нулирани настройки - След синхронизација в онлайн режим: данните се изпрацаат към облака	☀️	- Уређај је ресетован - Након упаривања у online режим: подаци су послати serverу.

\*Једино у offline режиму  
**Напомена:** Када термостат шаље сигнал за грејањем/хлађењем, LED лампика ќе бити угашена. Ако наидете на грешку изгубљене везе, повторите процес упаривања.

LED	Pomen	LED	Značenje
	<b>Пред сезнанјанјем</b>		<b>Прије упаривања</b>
☀️	Чакa на придружител мрежу	☀️	Претрага мрежа
●	Успешно придружен мрежу	●	Успешно додано у мрежу
●	<b>Сезнанјанје коңчано</b>	●	<b>Упаривање завршено</b>
🌱	Избира številke vozlišča	🌱	Избор броја траке
🌱	Избира skupine vozlišča	🌱	Избор броја групе
🌱	Избира območja vozlišča	🌱	Избор броја зоне
🌱	Postopek identifikacije vključen	🌱	Postupa prepoznavanja је vključen
	<b>Напакe</b>		<b>Кодови грешака</b>
☀️	Изгубљена повезава з CO10RF / KLO8RF / UGE600	☀️	Губитак везе з SALUS Co10RF / KLO8RF
☀️	HTR-RF(20) је бил понастављен	☀️	HTR-RF(20) је ресетиран
☀️	Празна батерија	☀️	Празне батерије
☀️	Типало зрака је прекратко али одпрто	☀️	Оштечен вански сензор
☀️	Постопек сезнанјанја ни успел	☀️	Упаривање није успешно
☀️	Напакa при покусу додavanja дveh HTR-RF(20) в исто обмoјче	☀️	Грешка тјекoм покушаја додavanja два HTR-RF(20) до исте зоне на траци
☀️	- Понаставете напаве - По сезнанјанју в начину с повезаво: посодобљавање податков в облаку	☀️	Ресетирание уређаја - Након упаривања у online начину рада: ажурирање података в облаку

**Опoмба:** Ко термостат захтева огревање/хлађење, бо LED луцка изклопљена. Се pride до напакe в повезави, поновите постопек сезнанјанја.

**Напомена:** Када термостат "зове" Гријање/хлађење, led лампика несе горити. Ако се сусретнете са губитком везе, поновите процедуру упаривања.

**Монтаж** **Инсталација**

**Namestitev** **Монтажа и инсталација регулатора**

1. Подготовка корпуса.
2. Установка регулятора.
3. Подключение к клеммам и настройка.
4. Установка батарей.
5. Проверка работоспособности.
6. Проверка индикации.

**Настройте пинчетата.**  
Подесите Ваша подешавања преко јампера.  
Устрезно наставите mostičек.  
Помоћу скакача треба прилагодити поставке.

Пин	Функција	По подразбирание
TPI*/SPAN	TPI (с пин) или Span 0.5°C (без пин)	TPI ON
NSB**	NSB ON (с пин) или OFF (без пин)	ON
Намаление с***	-2°C (с пин) или -4°C (без пин)	-2°C за отопление +2°C за охлаждане

\*TPI will determine the pattern of your heating periods and will adjust it so that the temperature point will be maintained longer.  
\*\*NSB will only operate if there is a master thermostat set on the Wiring Centre. If there is no master set, there's no need to remove the jumper.  
\*\*\*If you have a master thermostat connected to your system and NSB is active, NSB will automatically adjust the setback value according to the selection of the jumper.

Jamper	Opis	Fabrički podešeno
TPI*/SPAN	TPI (jamper ON) ili Span 0.5 C (ukloniti jamper)	TPI ON
NSB**	Noćni režim ON (jamper ON) ili OFF (ukloniti jamper)	ON
Vrednosti noćnog režima***	-2°C (jamper ON) ili -4°C (ukloniti jamper)	-2°C for heating i +2°C za hlađenje

\*TPI će prepoznati Vaš šablon grejanja i podešice га тако да željena temperatura grejanja ostane što duže.  
\*\*NSB će biti у функцији једино ако је master термостат повезан на centralu. Ако не postoji master термостат, нема потребе померати ovaj jamper.  
\*\*\*Ako imate master термостат повезан на Vaš sistem и NSB функција је активна, NSB функција će automatski podešiti вредности пре избору јампера.

Mostiček	Funkcija	Privzeto
TPI*/RAZPON	TPI (mostiček ON) али razpon 0,5°C (odstrani mostiček)	TPI ON
NSB**	Noćni padec ON (mostiček ON) али OFF (odstrani mostiček)	ON
Vrednost padca***	-2°C (mostiček ON) али -4°C (odstrani mostiček)	-2°C за огревање in +2°C за хлађење

\*TPI бо долочи vzorec Ваших обдођој огревање и га прилагоди, да се бо температура точка оhrанила dlje.  
\*\*NSB делује само, се је в волище повезан главни термостат. Се ни главне enote, ни треба odstraniti mostička.  
\*\*\*Се је на Ваš систем прикључен главни термостат и је NSB активен, бо NSB самоделно прилагоди вредност знижања гледе на избору mostičка.

Skakač	Funkcija	Pretpostavljeno
TPI*/Histereza	TPI (skakač stavljen) или histereza 0.5°C (bez skakača)	TPI uključeno
NSB Funkcija	NSB uključен (skakač stavljen) или isključen (bez skakača)	Uključeno
Vrijednost smanjivanje temperature NSB***	-2°C (skakač stavljen) или -4°C (nema skakača)	-2°C за начин rada grijanje +2°C за начин rada hlađenje

\*TPI је уграђен алгоритам регулiranja који штеди енергију и који осигурава стабилну температуру у просторјима.  
\*\*Функција NSB је доступна само у случају, када sustav има најмање један тједни регулатор, који се програмира (master), Нема потребе уклањања skakača у случају када нема регулатора типа master.  
\*\*\*Ако до sustava је спојен програмiran регулатор (master) и функција NSB је активна, регулатор HTR-RF (20) automatski прилагођава вредност smanjivanja temperature у складу с поставкама skakača.

1. Подготовка корпуса.
2. Установка регулятора.
3. Подключение к клеммам и настройка.
4. Установка батарей.
5. Проверка работоспособности.
6. Проверка индикации.

Въртящият бутон трябва да е в позиция 1.  
Postarajte се да је термостат постављен на позицију 1.  
Prepričajte се, да је gumb термостата наставите на položaj 1.  
Treba provjeriti да gumb регулатора је постављен на položaj 1.

Поставте батериите.  
Уметните батерије.  
Вставите батерије.  
Након toga ставити батерије.

LED индикацијата показва състоянието на регулатора при първото включване. Примигване в ЧЕРВЕНО за 2 сек. = HE Е СДВОЕН. Примигване в ЗЕЛЕНО за 2 сек. = СДВОЕН. Ако се налага повторна синхронизация, проверете раздел Нулиране на настройките.

Proverite status HTR-RF(20) термостата приликом prvog paljenja. Trepereće CRVENO svetlo на 2 sekunde = NIJE UPARENO. Trepereće ZELENO svetlo на 2 sekunde = TERMOSTAT JE UPAREN. Ako HTR-RF(20) svetli zeleno, али потребно га је ponovo upariti, molimo Vas pogledajte deo uputstva како се Resetuje термостат.

Med prvим vklopom proverite stanje HTR-RF(20). RDEĆA utripa 2 sek. = NI SEZNANJEN. ZELENA utripa 2 sek. = SEZNANJEN. Се HTR-RF(20) utripa zeleno, vendar га морате ponovo seznaniti, proverite razdelek Ponastavitev.

Nakon stavljanja батерија диода се се упалити на 2 sekunde. Boja crvena = uređaj nije uparen, boja zelena = uređaj је uparen. Da би ponovno uparili uređaj, proverite odjeljak "Vraćanje на tvorničke postavke"

**Синхронизация (онлайн)**  
**Postopek seznanjanja v načinu s povezavo (Online)**

**Uparivanje (online)**  
**Uparivanje regulatora (Online način rada)**

Используйте този метод при система синтернет управление чрез UGE600. Следвайте инструкциите в приложението за да извършите настройките.

Molimo Vas koristite ovaj online metod uparivanja kada koristite UGE600 za konfiguraciju Vašeg sistema. Pratite instrukcije na ekranu da završite podešavanja.

Uporabite način seznanjanja s povezavo, ko uporabljate UGE600 Internetni prehod za konfiguriranje sistema. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.

Da bi konfigurirali regulator u online načinu rada (neophodna je web kapija UGE600), treba postupati u skladu sa uputama prikazanim na zaslonu aplikacije.

**1** SALUS Smart Home

**2** [Screenshot of app home screen]

**3** [Screenshot of app menu]

**4** [Screenshot of profile settings]

**6** [Screenshot of 'Let's connect your equipment' screen]

По желание: изберете символа с лупа. Така идентифицирате устройството и може да го преименувате.

Оpcиoнo: притиснете символ лупе. Можете идентификувати Vaš уредaj и преименувати га.

Iзбиpнo: притиснете символ повеќe-валнeгa стeклa. Napрaвo лaхкo идентифициратe и jо преименуватe.

Neobавeзнo: Притиснeтe знaк повеќaлa. Можeтe идентифицирaти вaс уредaj и преименувaти гa.

**7** [Screenshot of 'Success!' message]

**8** [Screenshot of 'Let's set up your equipment' screen]

**9** [Screenshot of 'Setup for your iT600 HTR Thermostat' screen]

**10** Setup for your iT600 HTR Thermostat

**11** Setup for your iT600 HTR Thermostat

**12** Please select below for Wiring center(1)

**13** Reporting new devices information to cloud database...

**14** Would you like a default schedule?

**15** Hour Format

**16** Pin

**17** Let's set up your equipment

**Въртящ бутон**  
**Функция гумба (številčnice)**

**Функция okretanja točkica**  
**Функция brojcanika**

Dial can change setpoint.

No

Yes

Kako bi pristupili izborniku funkciji brojcanika (dial function), pritisnite „settings“ > zatim „advance settings“ > i onda „next“. Brojcanik može promijeniti zadanu vrijednost: Ne – brojcanik onemogućen (upravljanje jedino preko aplikacije) Da – brojcanik može promijeniti zadanu vrijednost

Za pristup meniju funkcije biranja, pritisnite simbol podešavanja napredna podešavanja dalje. Okretanjem točkica možete promeniti zadane vrednosti: Ne - funkcija točkica je isključena (kontrola jedino preko aplikacije) Da - Okretanje točkica može promeniti podešenu vrednost preko aplikacije.

Za dostop do menija funkcije gumba pritisnite simbol za nastavite > napredne nastavitve > naslednji. Gumb lahko spremeni nastavitveno točko: Ne - gumb onemogočen (krmiljenje samo prek aplikacije) Da - gumb lahko preglaš nastavitveno točko aplikacije

**Синхронизация (Офлайн)**  
**Proces seznanjanja v načinu brez povezave**

**Uparivanje (offline)**  
**Uparivanje (U načinu rada Offline)**

Используйте този метод за система без интернет управление. **ВАЖНО!** Не използвайте координатор C010RF и геитуйей UGE600 едновременно.

Offline uparivanje bi se trebalo koristiti kod korisnika koji nemaju internet. **УПОЗОРЕЊЕ!** Nemojte koristiti C010RF koordinator zajedno sa UGE600

Metodo seznanjanja brez povezave naj uporabljajo samo uporabniki brez internetnega dostopa. **УПОЗОРИЛО!** Koordinatorja C010RF ne uporabljajte hkrati z UGE600.

Metod uparivanja u offline načinu rada se koristi samo od strane korisnika, koji imaju web kapiju UGE600. **УПОЗОРЕЊЕ!** Ne smije se koristiti SALUS C0010RF, ako imate web kapiju UGE600.

Используйте позицията по подразбиране (1) за синхронизация с една клемна шина, 0 групи и една зона. При повече клемни шини, групи или зони изберете с бутона необходимия брой. Броят примигвания на LED индикацията ще съответства на избраният брой клемни шини, групи или зони.

Koristite unapred podešen položaj točkica za uparivanje 1 centrale, 0 grupe i 1 zona. Za veće broj Centrala, Grupa i Zona pomerite točnik na željenu poziciju. Napomena: Broj treptanja zelene lampice odgovaraće broju izabranih Centrala, Grupa i Zona.

Uporabite vnaprej nastavljen položaj gumba za združevanje 1 vozlišče, 0 skupin in 1 območje. Za več vozlišč, skupin ali območij prosim premaknite gumb v zeleni položaj. Opomba: Število kolikokrat LED lučka utripa zeleno bo ustrezala številki vozlišč, skupin ali izbranih območij.

Nakon toga uporabite postavljen položaj gumba za uparivanje s trakom br. 1 grupom br. 0 i zonom br. 1 Kod uparivanja s drugim trakom/grupom/zonom treba pomjeriti gumb na traženi položaj. Upozorenje: Broj treptaja zelenodiode LED odgovara broju trake, grupe ili izabrane zone.

**1** [Image of terminal block]

Свържете клемната шина, според придружаващата инструкция.

Instalirajte centralu prema uputstvu koji se naazi uz proizvod.

**2** [Image of terminal block]

Свържете клемната шина, според придружаващата инструкция.

Instalirajte centralu prema uputstvu koji se naazi uz proizvod.

**3** [Image of terminal block]

Отваряне на мрежата ZigBee.

Отворите ZigBee мрежу.

Отворите ZigBee мрежу.

Отворите ZigBee мрежу.

**4** [Image of thermostat dial]

Натиснете бутон SYNC до примигване на червена индикация.

Пritisnite SYNC taster dok svetli crveno.

Пritisnite gumb SYNC, dokler ne začne utripati rdeča LED lučka.

**5** [Image of thermostat dial]

Zadržavati gumb SYNC sve dok dioda ne počne treperiti sekvencijski po 3 puta bojom crvenom.

**6** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА БРОЈ КЛЕМНИ ШИНИ (до 9 шини)

1 КЛЕМНА ШИНА=ПОЗИЦИЯ 1;  
2 КЛЕМНИ ШИНИ= ПОЗИЦИЯ 2;  
9 КЛЕМНИ ШИНИ= ПОЗИЦИЯ 9

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЖИЧАНЕ CENTRALE (до 9 централа)

1 WC=позиция 1  
2 WC= позиция 2  
9 WC= позиция 9

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ВОЗЛИШЧЕ (до 9 возлишч)

1 Voz.=позиция 1;  
2 Voz.=позиция 2;  
9 Voz.=позиция 9

ИЗБОР БРОЈА ТРАКЕ (до 9 трака)

1 Трака= положај 1;  
2 Трака= положај 2;  
9 Трака= положај 9

**7** [Image of terminal block]

ИЗБОР НА ГРУПА ТЕРМОСТАТИ Без групиране= позиция 1  
Група 1=позиция 2;  
Група 2=позиция 3

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ГРУПА Без групе= позиция 1  
Gr1= позиция 2  
Gr2= позиция 3

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ СКУПИНЕ Без skupine=позиция 1;  
Sk1=позиция 2;  
Sk2=позиция 3

ИЗБОР БРОЈА ГРУПЕ Без групе=положај 1;  
Gr1=положај 2;  
Gr2=положај 3

**8** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА ОТОПЛИТЕЛНА ЗОНА (до 12 зони)

Зона 1=позиция 1;  
Зона 2=позиция 2;  
Зона 12=позиция 12

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЗОНА (до 12 зона)

Зона 1 = позиция 1  
Зона 2 = позиция 2  
Зона 12 = позиция 12

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ОБМОЧЈА (до 12 обмочј)

Обмочје 1=позиция 1;  
Обмочје 2=позиция 2;  
Обмочје 12=позиция 12

ИЗБОР БРОЈА ЗОНЕ (до 12 зона)

Зона 1=положај 1;  
Зона 2=положај 2  
Зона 12=положај 12

**9** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА ОТОПЛИТЕЛНА ЗОНА (до 12 зони)

Зона 1=позиция 1;  
Зона 2=позиция 2;  
Зона 12=позиция 12

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЗОНА (до 12 зона)

Зона 1 = позиция 1  
Зона 2 = позиция 2  
Зона 12 = позиция 12

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ОБМОЧЈА (до 12 обмочј)

Обмочје 1=позиция 1;  
Обмочје 2=позиция 2;  
Обмочје 12=позиция 12

ИЗБОР БРОЈА ЗОНЕ (до 12 зона)

Зона 1=положај 1;  
Зона 2=положај 2  
Зона 12=положај 12

**10** [Screenshot of 'Would you like a default schedule?' screen]

**11** [Screenshot of 'Hour Format' screen]

**1** [Image of terminal block]

Свържете клемната шина, според придружаващата инструкция.

Instalirajte centralu prema uputstvu koji se naazi uz proizvod.

**2** [Image of terminal block]

Свържете клемната шина, според придружаващата инструкция.

Instalirajte centralu prema uputstvu koji se naazi uz proizvod.

**3** [Image of terminal block]

Отваряне на мрежата ZigBee.

Отворите ZigBee мрежу.

Отворите ZigBee мрежу.

Отворите ZigBee мрежу.

**4** [Image of thermostat dial]

Натиснете бутон SYNC до примигване на червена индикация.

Пritisnite SYNC taster dok svetli crveno.

Пritisnite gumb SYNC, dokler ne začne utripati rdeča LED lučka.

**5** [Image of thermostat dial]

Zadržavati gumb SYNC sve dok dioda ne počne treperiti sekvencijski po 3 puta bojom crvenom.

**6** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА БРОЈ КЛЕМНИ ШИНИ (до 9 шини)

1 КЛЕМНА ШИНА=ПОЗИЦИЯ 1;  
2 КЛЕМНИ ШИНИ= ПОЗИЦИЯ 2;  
9 КЛЕМНИ ШИНИ= ПОЗИЦИЯ 9

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЖИЧАНЕ CENTRALE (до 9 централа)

1 WC=позиция 1  
2 WC= позиция 2  
9 WC= позиция 9

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ВОЗЛИШЧЕ (до 9 возлишч)

1 Voz.=позиция 1;  
2 Voz.=позиция 2;  
9 Voz.=позиция 9

ИЗБОР БРОЈА ТРАКЕ (до 9 трака)

1 Трака= положај 1;  
2 Трака= положај 2;  
9 Трака= положај 9

**7** [Image of terminal block]

ИЗБОР НА ГРУПА ТЕРМОСТАТИ Без групиране= позиция 1  
Група 1=позиция 2;  
Група 2=позиция 3

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ГРУПА Без групе= позиция 1  
Gr1= позиция 2  
Gr2= позиция 3

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ СКУПИНЕ Без skupine=позиция 1;  
Sk1=позиция 2;  
Sk2=позиция 3

ИЗБОР БРОЈА ГРУПЕ Без групе=положај 1;  
Gr1=положај 2;  
Gr2=положај 3

**8** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА ОТОПЛИТЕЛНА ЗОНА (до 12 зони)

Зона 1=позиция 1;  
Зона 2=позиция 2;  
Зона 12=позиция 12

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЗОНА (до 12 зона)

Зона 1 = позиция 1  
Зона 2 = позиция 2  
Зона 12 = позиция 12

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ОБМОЧЈА (до 12 обмочј)

Обмочје 1=позиция 1;  
Обмочје 2=позиция 2;  
Обмочје 12=позиция 12

ИЗБОР БРОЈА ЗОНЕ (до 12 зона)

Зона 1=положај 1;  
Зона 2=положај 2  
Зона 12=положај 12

**9** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА ОТОПЛИТЕЛНА ЗОНА (до 12 зони)

Зона 1=позиция 1;  
Зона 2=позиция 2;  
Зона 12=позиция 12

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЗОНА (до 12 зона)

Зона 1 = позиция 1  
Зона 2 = позиция 2  
Зона 12 = позиция 12

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ОБМОЧЈА (до 12 обмочј)

Обмочје 1=позиция 1;  
Обмочје 2=позиция 2;  
Обмочје 12=позиция 12

ИЗБОР БРОЈА ЗОНЕ (до 12 зона)

Зона 1=положај 1;  
Зона 2=положај 2  
Зона 12=положај 12

**10** [Image of terminal block]

ИЗБОР НА ГРУПА ТЕРМОСТАТИ Без групиране= позиция 1  
Група 1=позиция 2;  
Група 2=позиция 3

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ГРУПА Без групе= позиция 1  
Gr1= позиция 2  
Gr2= позиция 3

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ СКУПИНЕ Без skupine=позиция 1;  
Sk1=позиция 2;  
Sk2=позиция 3

ИЗБОР БРОЈА ГРУПЕ Без групе=положај 1;  
Gr1=положај 2;  
Gr2=положај 3

**11** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА ОТОПЛИТЕЛНА ЗОНА (до 12 зони)

Зона 1=позиция 1;  
Зона 2=позиция 2;  
Зона 12=позиция 12

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЗОНА (до 12 зона)

Зона 1 = позиция 1  
Зона 2 = позиция 2  
Зона 12 = позиция 12

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ОБМОЧЈА (до 12 обмочј)

Обмочје 1=позиция 1;  
Обмочје 2=позиция 2;  
Обмочје 12=позиция 12

ИЗБОР БРОЈА ЗОНЕ (до 12 зона)

Зона 1=положај 1;  
Зона 2=положај 2  
Зона 12=положај 12

**Идентификация (онлайн)**  
**Prepoznava (način s povezavo)**

**Identifikacija (online)**  
**Postupak prepoznavanja (Online način rada)**

Используйте этот метод для системы синтернет управления через UGE600. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы выполнить настройки.

Molimo Vas koristite ovaj online metod prepoznavanja kada koristite UGE600 za konfiguraciju Vašeg sistema. Pratite instrukcije na ekranu da završite podešavanja.

Uporabite način seznanjanja s povezavo, ko uporabljate UGE600 Internetni prehod za konfiguriranje sistema. Sledite navodilom na zaslonu za dokončanje namestitve.

Da bi konfigurirali regulator u online načinu rada (neophodna je web kapija UGE600), treba postupati u skladu sa uputama prikazanim na zaslonu aplikacije.

**1** [Screenshot of 'START' screen]

**2** [Screenshot of 'STOP' screen]

**Идентификация (офлайн)**  
**Prepoznava (način brez povezave)**

**Identifikacija (offline)**  
**Postupak prepoznavanja (Offline način rada)**

**1** START

**2** STOP

**1** [Image of terminal block]

Свържете клемната шина, според придружаващата инструкция.

Instalirajte centralu prema uputstvu koji se naazi uz proizvod.

**2** [Image of terminal block]

Свържете клемната шина, според придружаващата инструкция.

Instalirajte centralu prema uputstvu koji se naazi uz proizvod.

**3** [Image of terminal block]

Отваряне на мрежата ZigBee.

Отворите ZigBee мрежу.

Отворите ZigBee мрежу.

Отворите ZigBee мрежу.

**4** [Image of thermostat dial]

Натиснете бутон SYNC до примигване на червена индикация.

Пritisnite SYNC taster dok svetli crveno.

Пritisnite gumb SYNC, dokler ne začne utripati rdeča LED lučka.

**5** [Image of thermostat dial]

Zadržavati gumb SYNC sve dok dioda ne počne treperiti sekvencijski po 3 puta bojom crvenom.

**6** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА БРОЈ КЛЕМНИ ШИНИ (до 9 шини)

1 КЛЕМНА ШИНА=ПОЗИЦИЯ 1;  
2 КЛЕМНИ ШИНИ= ПОЗИЦИЯ 2;  
9 КЛЕМНИ ШИНИ= ПОЗИЦИЯ 9

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЖИЧАНЕ CENTRALE (до 9 централа)

1 WC=позиция 1  
2 WC= позиция 2  
9 WC= позиция 9

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ВОЗЛИШЧЕ (до 9 возлишч)

1 Voz.=позиция 1;  
2 Voz.=позиция 2;  
9 Voz.=позиция 9

ИЗБОР БРОЈА ТРАКЕ (до 9 трака)

1 Трака= положај 1;  
2 Трака= положај 2;  
9 Трака= положај 9

**7** [Image of terminal block]

ИЗБОР НА ГРУПА ТЕРМОСТАТИ Без групиране= позиция 1  
Група 1=позиция 2;  
Група 2=позиция 3

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ГРУПА Без групе= позиция 1  
Gr1= позиция 2  
Gr2= позиция 3

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ СКУПИНЕ Без skupine=позиция 1;  
Sk1=позиция 2;  
Sk2=позиция 3

ИЗБОР БРОЈА ГРУПЕ Без групе=положај 1;  
Gr1=положај 2;  
Gr2=положај 3

**8** [Image of thermostat dial]

ИЗБОР НА ОТОПЛИТЕЛНА ЗОНА (до 12 зони)

Зона 1=позиция 1;  
Зона 2=позиция 2;  
Зона 12=позиция 12

ИЗБЕРИТЕ БРОЈ ЗОНА (до 12 зона)

Зона 1 = позиция 1  
Зона 2 = позиция 2  
Зона 12 = позиция 12

ИЗБЕРИТЕ ШТЕВИЛКУ ОБМОЧЈА (до 12 обмочј)

Обмочје 1=позиция 1;  
Обмочје 2=позиция 2;  
Обмочје 12=позиция 12

ИЗБОР БРОЈА ЗОНЕ (до 12 зона)

Зона 1=положај 1;  
Зона 2=положај 2  
Зона 12=положај 12