



Manual

PRODUCER:  
SALUS Controls Plc Units 8-10  
Northfield Business Park Forge  
Way, Parkgate, Rotherham S60  
1SD, United Kingdom



[www.saluscontrols.com](http://www.saluscontrols.com)

SALUS Controls is a member of the Computime Group.  
Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design  
and materials of products listed in this brochure without prior notice.

## Вступ

Модуль PL07 - це модуль керуючий насосом і котлом за допомогою безпептнійних контактів COM / NO. Контакти COM / NO замикаються, коли хоча б один з терморегуляторів, підключених до центру комутації KL06-M відправить сигнал до нагріву. Контакти розмикатимуться (насос / котел зупиняє свою роботу), коли всі терморегулятори не вимагають нагріву.

## Сертифікат відповідності

Виріб відповідає Директивам : EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, а також RoHS 2011/65/EU. повну інформацію щодо Декларації відповідності можете переглянути на нашому сайті: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com)

## Відомості про безпеку

Використовуйте обладнання відповідно до інструкції. Використовувати тільки всередині приміщень. Цей пристрій повинен встановлюватися кваліфікованим фахівцем. Встановлення пристрою повинно відповідати керівництву. Дотримуйтесь вимог внутрішньодержавних приписів, норм, директив та законів, де вони вилягаються. Недотримання вимог відповідніх інструкцій, стандартів і правил може привести до пошкодження пристрою, а також до травм, смерті або судовому переслідуванню.

Перед початком монтажу, ремонту або консервації, а також під час проведення всіх робіт по підключеню, необхідно відключити електроживлення і переконатися, що затискачі і дроти не знаходяться під напругою. Центр комутації не може використовуватися в умовах виникнення конденсації водяної пари і підвергатися впливу води.

## Въведение

PL07 модул се използва за управление на помпата и котела, използвайки COM / NO контакти без напрежение. Когато който и да е от терmostатите, свързани към KL06 230V, подава сигнал за отопление, COM / NO контактите се затварят. COM / NO контактите се отварят, когато терmostатите, свързани към кабелния център, спрат да изпращат сигнал за отопление.

## Продуктово съответствие

Този продукт отговаря на съществените изисквания и други съответни разпоредби по-долу Директиви на ЕС: EMC 2014/30 / EU, Директива за ниското напрежение LVD 2014/35 / EU, RoHS директива 2011/65 / EU. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на следния интернет адрес: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).

## Информация за безопасност

Използвайте в съответствие с приложимите национални и европейски стандарти. Използвайте устройството по предназначение; не го мокрете; за употреба в затворени помещения. Монтажът трябва да се извърши от квалифицирано техническо лице, при спазване на всички национални и европейски изисквания.

Преди никаква от дейностите, свързани с захранването (свързване на проводници, инсталране на устройството и т.н.), уверете се, че не е свързан с никакъв източник на захранване. Монтажът трябва да се извърши от квалифицирано лице. Неправилното свързване на проводниците може да причини повреда на клемната шина. не може да се използва в условия на кондензация на водни пари, нито е изложена на вода.

## Úvod

Modul PL07 rozširuje funkčnosť centrálnej svorkovnice KL06. Používa sa na riadenie čerpadla a kotla pomocou beznapäťových kontaktov COM / NO. Keď niektorý z termostatov pripojených ku KL06 230V vysielá požiadavku na vykurovanie, kontakty COM / NO sa zopnú. Kontakty COM / NO sa rozpoja, keď termostaty pripojené ku svorkovnici prestanú odosielať požiadavku na vykurovanie.

## Zhoda výrobku

Tento výrobok spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia nasledujúcich smerníc EÚ: EMC 2014/30 / EÚ, smernica o nízkom napätí LVD 2014/35 / EÚ, smernica RoHS 2011/65 / EÚ. Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).

## Bezpečnostné informácie

Používajte v súlade s národnými predpismi a predpismi EÚ. Zariadenie by sa malo používať výhradne na určený účel a malo by sa uchovávať v suchu. Výrobok je určený iba na použitie v interiéri. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba v súlade s národnými predpismi a predpismi EÚ.

Pred vykonaním akejkoľvek inštalácie alebo pripojenia vodičov sa uistite, že zariadenie nie je pripojené k žiadnemu zdroju napájania. Inštaláciu musí vykonať kvalifikovaná osoba. Nesprávne pripojenie vodičov môže spôsobiť poškodenie centrálnej svorkovnice. Modul sa nesmie používať vo vlhkých podmienkach a nesmie byť vystavený vode.

## Úvod

Modul PL07 se používá k ovládání čerpadla a kotle pomocí beznapäťových kontaktov COM / NO. Pokud některý z termostatů připojený k svorkovniči KL06 230V odesílá signál potřeby vytápění, kontakty COM / NO se spojí. Kontakty COM / NO se rozpojí, když termostaty připojené k svorkovniči přestanou odesílat signál pro vytápění.

## Shoda výrobku

Tento výrobek je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními následujících směrnic EU: EMC 2014/30 / EU, Směrnice o nízkém napětí LVD 2014/35 / EU, směrnice RoHS 2011/65 / EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: [www.saluslegal.com](http://www.saluslegal.com).

## Bezpečnostní informace

Používajte v souladu s národními předpisy a předpisy EU. Zařízení používajte podle určení a udržujte je v suchém stavu. Výrobek pouze pro vnitřní použití. Montáž musí provádět kvalifikovaná osoba v souladu s národními předpisy a předpisy EU.

Před jakýmkoli uvedením do provozu (připojovací vodiče, instalace zařízení apod.), zkontrolujte zda není PL07 připojen k žádnému zdroji napájení. Instalace musí být provedena kvalifikovanou osobou. Nesprávné připojení vodičů může způsobit poškození modulu. Rozširovací modul nesmí být instalován a používán v místech, kde by mohl být vystaven vodě nebo vlhkosti.

## Технічні характеристики

### Техническа спецификация

### Technické informácie

UA:

Живлення	від центру комутації KL06-M
Максимальне навантаження	5 (2) A
Входи	2 x реле NO/COM
Розміри [мм]	70 x 80 x 20

BG:

Захранване	от клемната шина KL06
Макс натоварване	5 (2) A
Изходи	2 x NO/COM реле
Размери [мм]	70 x 80 x 20

SK:

Napájanie	zo svorkovnice KL06
Max. odporová zátěž	5 (2) A
Výstupy (beznapäťové)	2 x NO/COM
Rozmery [mm]	70 x 80 x 20

CZ:

Napájení	ze svorkovnice KL06
Max. odporová zátěž	5 (2) A
Výstupy (beznapäťové)	2 x NO/COM
Rozměry [mm]	70 x 80 x 20

## Клема для підключення додаткових модулів

Клеми використовуються для підключення до центру комутації KL06-M додатковий модуль PL07. Завдяки чому ви отримуєте додаткові функції - управління насосом і котлом. Модуль живляється від центру комутації.

## Буска за свързване на PL06 и PL07 модули


Осигурява комуникация между клемна шина KL06 и PL06/PL07 модули. KL06 + PL06/PL07 увеличивают функциональността и дополнително прави возможнота управлението на помпа и/или котел. Модулите се захранват от клемната шина.

## Konektor pre moduly PL06 a PL07

Konektor poskytuje komunikáciu medzi centrálnou svorkovnicou KL06 a modulom PL07. Svorkovnica KL06 + modul PL07 zvyšuje funkčnosť a navýše umožňuje riadenie čerpadla a kotla. Modul PL07 je napájaný z centrálnej svorkovnice.

## Konektor pro moduly PL06 a PL07

Poskytuje komunikaci mezi svorkovnicí KL06 a modulom PL07. Svorkovnice KL06 + modul PL07 zvyšuje funkčnosť a navíc umožňuje ovládání čerpadla a kotle. Modul PL07 je napájen ze svorkovnice.



## Описання джамперів

### Описание на джъмперите

### Popis jumperov (prepínacov)

### Popis jumperu (prepínacu)

#### UA: Джампер "Delay On-Off"

Використовуються для налаштування затримки включення виходів керуючих насосом і котлом. За замовчуванням - це „ON“

#### BG: ВКЛ-ИЗКЛ джъмпер за забавяне

Използва се, за да се активира забавяне на изхода за помпата и блайера. По подразбиране е „ON“.

#### SK: ON-OFF Delay jumper (oneskorenie zopnutia)

Používa sa na aktiváciu oneskorenia výstupu čerpadla a kotla. Východzia hodnota je „ON“ (zapnuté).

#### CZ: ON-OFF jumper Delay (zpoždění sepnutí)

Používá se k aktivaci zpoždění výstupu čerpadla a kotle. Výchozí hodnota je „ON“ zapnuto.



- UA:** Установка джампера в позицію "ON" приводить включення насоса і котла з затримкою 3 хв. з моменту подачі сигналу нагріву, отриманого від будь-якого терморегулятора, підключеноого до центру комутації.
- Установка джампера в позицію "OFF" приводить негайнє включення насоса і котла.
- BG:** "ON" позиція активира изходите за помпата и котела със закъснение от 3 минути, след като е подаден сигнал от термостатите свързани към клемната шина.
- "OFF" позицията активира независмо изходите за помпата и котела.
- SK:** Poloha „ON“ aktivuje výstupy čerpadla a kotla s oneskorením 3 minút potom, ako bol prijatý signál s požiadavkou na vykurovanie z niektorého z termostatov pripojených ku svorkovnici.
- Poloha „OFF“ aktivuje výstupy čerpadla a kotla bez oneskorenia (okamžite).
- CZ:** ON "aktivuje výstupy čerpadla a kotle se zpoždením 3 minuty poté, co byl signál požadavku vytápení přijat z některého z termostatů připojených k svorkovnici.
- „OFF“ okamžitě aktivuje výstupy čerpadla a kotle.

#### UA: Джампер "Overrun On-Off"

Застосовуються для налаштування затримки вимкнення виходу керуючого насосом в момент припинення нагрівання. За заводських налаштувань - це „ON“

#### BG: ВКЛ-ИЗКЛ джъмпер за допълнителна работа

Използва се за активиране на зававяне на изхода на помпата, когато отоплението е постигнато. По подразбиране е "ON".

#### SK: ON-OFF Overrun jumper (dobel)

Používá sa na aktiváciu oneskoreného výstupu pre čerpadlo pri vykurovaní. Predvolené nastavenie je „ON“.

#### CZ: ON-OFF jumper Overrun (dobeh)

Používá se k aktivaci zpoždeneho výstupu čerpadla pri plnení topení. Výchozí hodnota je "ON" zapnuto.



- UA:** Установка джампера в позицію "ON" приводить вимикання насоса з затримкою 3 хв., Після того як всі терморегулятори перестануть вимагати нагріву.
- Установка джампера в позицію "OFF" приводить негайнє виключення насоса, коли останній терморегулятор перестане вимагати нагріву.
- BG:** "ON" позиція изключва изхода на помпата с 3 минутно закъснение, когато всички термостати спрът да подават сигнал за отопление.
- "OFF" позицията изключва изхода на помпата веднага, след като термостатите спрът да подават сигнал за отопление.

- SK:** Poloha „ON“ vypne výstup čerpadla s oneskorením 3 minúty potom, ako všetky termostaty prestanú odosielat požiadavku na vykurovanie.
- Poloha „OFF“ okamžite vypne výstup čerpadla, keď všetky termostaty prestanú odosielat požiadavku na vykurovanie.
- CZ:** „ON“ poloha vypne výstup čerpadla se zpožděním 3 minut. Potom co všechny termostaty přestanou odesílat signál potřeby vytápění.
- „OFF“ okamžitě vypne výstup čerpadla, potom co všechny termostaty přestanou odesílat signál potřeby vytápění.

#### UA: Примірні схеми підключення

#### BG: Схема на свързване

#### SK: Schéma zapojenia


#### CZ: Schéma zapojení

#### UA: СПОСІБ УПРАВЛІННЯ НАСОСОМ І КОТЛОМ

#### BG: УПРАВЛЕНИЕ НА ПОМПА И КОТЕЛ

#### SK: OVLÁDANIE ČERPADLA A KOTLA

#### CZ: OVLÁDÁNÍ ČERPADLA A KOTLE



- ВСТАНОВЛЕННЯ ДОДАТКОВОГО МОДУЛЯ**  
**ИНСТАЛАЦИЯ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОДУЛ PL06 ИЛИ PL07**  
**INSTALÁCIA ROZŠIROVACIEHO MODULU**  
**INSTALACE ROZŠIŘOVACÍHO MODULU**

1



**UA:** Зніміть верхню кришку центру комутації.

**BG:** Свалете предния капак на клемната шина.

**SK:** Odstraňte horný kryt centrálnej svorkovnice.

**CZ:** Odstraňte horní kryt centrální svorkovnice.

**UA: Увага:** Виконуйте монтаж тільки при відключеній напругі живлення!

**BG: Забележка:** Преди свързването на модул PL06 или PL07, спрете захранването към KL06 клемната шина.

**SK: Poznámka:** Pred pripojením modulu odpojte svorkovnicu KL06 od zdroja napájania.

**CZ: POZNÁMKA:** Před připojením modulu odpojte hlavní napájení od svorkovnice KL06.

2



**UA:** Встановіть модуль в призначене для нього місце.

**BG:** Свържете модул PL06 или PL07 към буксата.

**SK:** Pripojte modul PL07 k sériovému konektoru.

**CZ:** Připojte modul PL07 k sériovému konektoru.

3



**UA:** Переконайтесь, що всі дроти підключенні правильно потім прикрутіть верхню кришку і підключіть живлення 230 V - зелений світлодіод "Power" засвітиться.

**BG:** Уверете се, че всички проводници са правилно свързани, монтирайте предния капак и включете клемната шина - зеленият индикатор "Power" ще светне.

**SK:** Uistite sa, že všetky vodiče sú pripojené správne, nasadte späť horný kryt centrálnej svorkovnice a zapnite napájanie. Rozsvieti sa zelená LED dióda – kontrolka napájania.

**CZ:** Ujistěte se, že všechny vodiče jsou správně připojeny, nasadte zpět horní kryt a zapněte napájení - zelená kontrolka "Napájení" se rozsvítí.