



Issue date: March 2018
09/03/18V1 6

Maintaining a policy of continuous product development SALUS Controls plc reserve the right to change specification, design and materials of products listed in this brochure without prior notice.

SALUS Controls is a member of the Computime Group

www.saluscontrols.com

Rothenham 560 15D, United Kingdom
Business Park Forge Way, Farngate,
SALUS Controls Plc Units 8-10 Northfield

PRODUCER:

Introducere

Pachetul RT310SPE va permite pornirea și oprirea sistemului dumneavoastră de încălzire în funcție de temperatura setată. Pachetul complet RT310SPE e cupus din termostatul RT310TX și priza inteligentă SPE868.

Conformitatea produsului

Acest produs este în conformitate cu următoarele directive europene: EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, RED 2014/53/EU și RoHS 2011/65/EU. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com
(P) 868.0-868.6MHz; <13dBm

Reguli generale de siguranță


A se folosi în conformitate cu reglementările europene și naționale. Pentru uz în spații închise. Mențineți produsul perfect uscat. Acest produs necesită a fi instalat de către o persoană competentă în concordanță cu reglementările europene și naționale.

Funkcje przycisków

Функции кнопок

Funkce tlačítek

Funcționalitățile butoanelor



1. Włącz podświetlenie wyświetlacza.
Zapne podświetlenie LCD displeje
Включите подсветку ЖК-дисплея
Iluminare de fundal
2. Włącz / Wyłącz tryb ochrony przed zamrażaniem
Zapne / vypne protizámrazný režim
Вкл./Выкл. режим Защиты от заморозания
Protecție anti-îngheț
3. Przycisk zwiększania wartości
Tlačítko zvýšení
Кнопка вверх
Buton +
4. Przycisk zmniejszania wartości
Tlačítko snížení
Кнопка вниз
Buton -
5. Tryb testowania / Tryb parowania
Testovací režim / Režim párování
Тестирование/Сопряжение
Mod testare/Mod asociere

Ikony wyświetlacza LCD

Значки на экране LCD

Ikony LCD displeje

Iconițe LCD




1. Regulator komunikuje zapotrzebowanie na ogrzewanie
Požadavek na topení
Регулятор отправляет запрос на тепло
Termostatul e în regim de încălzire
2. Regulator jest w trybie przeciwmroziowym na ogrzewanie
Termostat je v režimu protizámrazné ochrany
Регулятор работает в режиме Защиты от заморозания
Modul anti-îngheț e activat
3. Regulator wysyła sygnał do wtyczki SmartPlug
Termostat vysílá signál do inteligentní zásuvky
Регулятор отправляет сигнал беспроводной розетке
Termostatul transmite comandă către priză
4. Wskaźnik niskiego stanu baterii
Ikona indikace slabých baterií
Состояние батареи
Indicator baterie
5. Wyświetlacz temperatury
Zobrazení teploty
Индикация температуры
Afășaj temperatură

Ustawienie przełączników DIP

Настройки DIP-переключателей

Nastavení DIP přepínače

Setările comutatoarelor DIP



- Przełączniki DIP znajdują się z tyłu regulatora.
- Přepínače DIP se nacházejí na zadní straně termostatu.
- DIP-переключатели находятся на задней крышке термостата.
- Comutatoarele DIP sunt poziționate pe spatele termostatului.

Rodzaj kontroli	TPI	Histereza
Sposób działania	Po wybraniu TPI na przełączniku DIP nr 2, działanie przełącznika DIP nr 1 jest aktywne. Można wybrać ilość cykli na godzinę - między niskim poziomem komfortu (6 CPH) i wyższym poziomem komfortu (9 CPH) - zalecane do ogrzewania podłogowego.	Po wybraniu Span na przełączniku DIP nr 2, przełącznik DIP nr 1 nie jest aktywny. Wartość histerezy jest ustawiona na ± 0,25°C.

Režim řízení	TPI	SPAN
Činnost	Pokud je přepínačem DIP č.2 vybrána volba TPI, přepínač DIP č.1 je funkční. Počet cyklů algoritmu za hodinu můžete zvolit mezi nižší komfortní úrovní (6CPH) a vyšší úrovní komfortu (9CPH).	Pokud je přepínačem DIP č.2 vybrána volba SPAN, přepínač DIP č.1 není funkční. Hystereze termostatu je nastavena na ± 0,25°C.

Тип контроля	TPI	Гистерезис
Принцип действия	Если вы выберете TPI с помощью 2 DIP-переключателя, 1 DIP - переключатель будет активен. С его помощью можете выбрать количество циклов в час - выбираете между низким уровнем комфорта (6 CPH) и высшим (9 CPH) - советуется для управления плывом полом.	Если вы выберете гистерезис с помощью 2 DIP-переключателя, 1 DIP - переключатель тогда будет не активен (не имеет функции). Величина гистерезиса +/-0,25°C.

Mod de control	TPI	Histereză
Operație	Atunci când TPI este selectat pe comutatorul DIP nr 2, comutatorul DIP nr 1 este funcțional. Se pot alege cicluri pe oră: nivel de confort scăzut (6 cicluri pe oră) sau nivel de confort ridicat (9 cicluri pe oră).	Atunci când Histereza este selectată pe comutatorul DIP nr 2, comutatorul DIP nr 1 nu este funcțional. Intervalul de temperatură al termostatului va fi ± 0,25°C.

Wskaźnik LED wtyczki SmartPlug

Индикация-LED розетки

LED diody na inteligentni zásuvce

LED-uri Priză Inteligentă

	Stały czerwony kolor - sparowano, wtyczka SmartPlug jest wyłączona
	Stały zielony kolor - sparowano, wtyczka SmartPlug jest wliczone
	1. Pulsujący czerwony - oczekiwania na parowanie, 2. Powolne czerwone impulsy - ochrona przed przegrzaniem, 3. Czerwone miganie - tryb bezpieczny, utracone połączenie z regulatorem, wtyczka SmartPlug jest wyłączona
	Miga na zielono - testowanie sparowania urządzeń
	Miga na czerwono i zielono - tryb awaryjny, brak połączenia z regulatorem, wtyczka SmartPlug jest włączona.

	Trvale červená - spárovaná inteligentní zásuvka je vypnutá
	Trvale zelená - spárovaná inteligentní zásuvka je zapnutá
	1. Pulzující červená - čekání na párování 2. Pomalé záblesky červené - ochrana proti přehřátí 3. Blikající červená - bezpečnostní režim, ztracené spojení s termostatem, inteligentní zásuvka je vypnuta
	Blikající zelená - režim testování párování
	Blikající červená a zelená - bezpečnostní režim, ztracené spojení s termostatem, inteligentní zásuvka je zapnutá

	Горит красным - сопряжено, розетка выключена
	Горит зелёным - сопряжено, розетка включена
	1. Мигает красным - ожидает сопряжения 2. Медленно мигает красным - защита от перегрева 3. Мигает красным - режим безопасности, связь с терморегулятором потеряна и розетка выключена
	Мигает зелёным - в режиме тестирования
	Мигает красным и зелёным, ошибка режима безопасности, связь с терморегулятором потеряна, розетка включена

	Roșu solid - sincronizată, priza inteligentă este oprită
	Verde solid - priza inteligentă este porită.
	1. Pulsează roșu - așteaptă sincronizarea 2. Clipește roșu rar - protecție împotriva supra-încălzirii 3. Clipește roșu - regim de siguranță, conexiune pierdută cu termostatul când priza este oprită
	Clipește verde - priza e în proces de testare a sincronizării
	Clipește roșu și verde - regim de siguranță, conexiune pierdută cu termostatul când priza este porită

Instalacja - Krok 1 Установка - шаг 1

Instalace - Krok 1 Instalare - Pasul 1



i Jeśli masz więcej niż 1 wtyczkę SmartPlug, ustaw **WSZYSTKIE** wtyczki w tryb parowania i rozpocznij proces parowania. Dioda LED zacznie migać na czerwono, gdy wtyczka jest w trybie parowania.
 V případě že máte více než 1 inteligentní zásuvku, nastavte **VŠECHNY** inteligentní zásuvky do režimu párování a spusťte proces párování. LED dioda bliká červeně, když je zásuvka v režimu párování.
 Если у вас есть больше чем 1 розетка, установите **ВСЕ** в режиме сопряжения и начните процесс сопряжения. Светодиод начнет мигать красным, когда розетка находится в режиме сопряжения.
 În cazul în care aveți mai mult de 1 priză inteligentă, trebuie să setați TOATE prizele inteligente în regim de sincronizare și să începeți procesul de sincronizare. LED-ul prizei inteligente va clipi roșu când prize e în regim de sincronizare.


Instalacja - Krok 2 Установка - шаг 2

Instalace - Krok 2 Instalare - Pasul 2



Proces parowania regulatora Процесс сопряжения терморегулятора

Proces párování termostatu Sincronizarea cu termostatul



i Jeśli masz więcej niż 1 wtyczkę SmartPlug, ustaw **WSZYSTKIE** wtyczki w tryb parowania i rozpocznij proces parowania. Dioda LED zacznie migać na czerwono, gdy wtyczka jest w trybie parowania.
 V případě že máte více než 1 inteligentní zásuvku, nastavte **VŠECHNY** inteligentní zásuvky do režimu párování a spusťte proces párování. LED dioda bliká červeně, když je zásuvka v režimu párování.
 Если у вас есть больше чем 1 розетка, установите **ВСЕ** в режиме сопряжения и начните процесс сопряжения. Светодиод начнет мигать красным, когда розетка находится в режиме сопряжения.
 În cazul în care aveți mai mult de 1 priză inteligentă, trebuie să setați TOATE prizele inteligente în regim de sincronizare și să începeți procesul de sincronizare. LED-ul prizei inteligente va clipi roșu când prize e în regim de sincronizare.

Урочом триб парования в регуляторе прищипуваж притциск парования преш 3 секунды. Если втычка SmartPlug zostanie sparowana z regulatorem, dioda LED zacznie stale świecić na czerwono.


Nastavte termostat do režimu párování stisknutím párovacího tlačítka na 3 sekundy. Po párování inteligentní zásuvky s termostatem svítí LED dioda trvale červeně

Чтобы войти в режим сопряжения, нажмите и удерживайте через 3 сек. кнопку на розетке. Когда розетка будет успешно сопряжена с регулятором, светодиод будет светить постоянным красным светом.

Setați termostatul în regim de sincronizare, apășând butonul timp de 3 sec. După ce prizea inteligentă este sincronizată cu termostatul, LED-ul va deveni roșu solid.


Rozpoczęcie procesu parowania Давайте начнём

Zahájení párovacího procesu Începerea procesului de sincronizare





Zakończenie procesu parowania Завершение процесса

Ukončení párovacího procesu Încetarea procesului de sincronizare





Test sparowania urządzeń Тестирование

Test spárování Testarea sincronizării



Podgląd ustawionej temperatury Просмотр заданной температуры

Kontrola nastavené teploty Verificarea temperaturii setate




Aktualna temperatura Temperatură docelouă
 Aktualni naměřená teplota Kontrola nastavené teploty
 Текущая температура Просмотр заданной температуры
 Temperatura actuală Temperatura setată

i Zmiana temperatury zadanej powoduje nadpisanie poprzedniej nastawy.

Poznámka: Zmenou (požadované) nastavené teploty, se trvale mení nastavená teplota.

ВАЖНО: После изменения заданной (требуемой) температуры, данная температура будет удерживаться до следующего изменения заданной температуры.


Notă: Ajustând temperatura setată (dorită) se va modifica permanent temperatura.




Po ustawieniu temp. zadanej poczekaj 2 sek. Aktualna temperatura
 Po nastavení teploty počkejte 2 sekundy Aktuální naměřená teplota
 Ожидание - 2 секунды Текущая температура
 Așteptați 2 secunde Temperatura actuală

Tryb przeciwmroźniowy Защита от замерзания


Protizámrný režim Mod anti-îngheț



Podgląd temperatury przeciwmroźniowej Просмотр температуры защиты от замерзания
 Náhled protizámrné teploty Reviuirea temperaturii de îngheț




Tryb przeciwmroźniowy wyłączony Режим защиты от замерзания выключен
 Protizámrná ochrana je vypnuta Dezactivare anti-îngheț



i Jeśli regulator utraci połączenie z wtyczką SmartPlug, wtyczka SmartPlug przechodzi w tryb awaryjny po 22 minutach. W trybie awaryjnym można ręcznie sterować wtyczką SmartPlug (naciskając przycisk na urządzeniu).
 Pokud termostat ztratí spojení s inteligentní zásuvkou, po uplynutí 22 minut se zásuvka přepne do nouzového režimu. V tomto režimu můžete ovládat inteligentní zásuvku ručně (stisknutím tlačítka na zásuvce).
 Если регулятор потеряет связь с розеткой, розетка перейдет в аварийный режим после 22 минут. В данном режиме можно управлять розеткой вручную (нажимая кнопку на розетке).
 Dacă termostatul pierde conexiunea cu prizea inteligentă mai mult de 22 de minute, această va intra în regimul de siguranță. În acest regim puteți opera prize manual (apăsând butonul de pe dispozitiv).

Tryb instalatora Режим установщика

Instalační režim Mod Instalator



Przytrzymaj trzy przyciski razem przez 3 sekundy. Użyj \uparrow lub \downarrow , aby zmienić wartość parametru i \odot , aby potwierdzić.

Stiskněte tyto tři tlačítka dohromady na 3 sekundy. Pomocí \uparrow nebo \downarrow pro změnu hodnoty parametru a \odot pro potvrzení.

Нажмите три данные кнопки одновременно и удерживайте их ок. 3 секунд. Используйте \uparrow или \downarrow чтобы выбрать значение параметра dxx, \odot чтобы подтвердить выбор.

Apăsați butoanele împreună pentru 3 secunde. Folosiți \uparrow pentru a selecta parametrul dxx, \downarrow sau \downarrow pentru a schimba valoarea parametrului și \odot pentru confirmare.

Parametry instalatora

dxx	Funkcja	Parametr	Opis	Nastawa fabryczna
d01	Dokładność wskazania temperatury	0.1°C lub 0.5°C	Ustawienie dokładności wyświetlanej temperatury	0.5°C
d02	Korekta temperatury	+/-3.0°C	Kalibracja temperatury regulatora	0.0°C
d03	Temp. ochrony przed zamarzaniem	5.0-17.0°C	Ustawienie temperatury trybu przeciwmroźniowego	5.0°C

Parametr

dxx	Funkce	Parametr	Popis	Tovární hodnota
d01	Nastavení zobrazování teploty	0.1°C nebo 0.5°C	Nastavení kroku změn zobrazení teploty	0,5 °C
d02	Kalibrace teploty	+/-3,0 °C	Kalibrace naměřené teploty termostatem	0,0 °C
d03	Protizámrný režim	5,0 - 17,0 °C	Nastavení teploty protizámrného režimu	5,0 °C

Parametry ustauovky

dxx	Функция	Параметры установки	Описание	По умолчанию
d01	Шаг изменения температуры	0.1°C или 0.5°C	Выберите шаг изменения заданной температуры	0.5°C
d02	Корректировка темп	+/-3,0 °C	Возможность корректирования темп.	0,0 °C
d03	Защита от замерзания	5,0-17,0 °C	Возможность задать темп. защиты от замерзания	5,0 °C

Parametr

dxx	Funcție	Parametr	Descriere	Valoare implicită
d01	Pasul temperaturii afișate	0,1 sau 0.5 °C	Selectați pasul temperaturii afișate	0,5 °C
d02	Calibrarea temperaturii	+/-3,0 °C	Calibrarea temperaturii termostatului	0,0 °C
d03	Temperatura modului anti-îngheț	5,0-17,0 °C	Setați temperatura modului anti-îngheț	5,0 °C